



**INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON  
(IFITS)**

# **REGISTRE D'ACCESSIBILITÉ**

**ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC  
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC**

Version en date du 4 septembre 2023

*Mise à disposition du Registre d'Accessibilité :*

- *Version papier : Accueil de l'IFITS*
- *Version numérique : Site internet de l'IFITS ([www.ifits.fr](http://www.ifits.fr))*

# SOMMAIRE

<b>RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC .....</b>	<b>3</b>
<b>SIGNALÉTIQUE .....</b>	<b>4</b>
<b>ÉCLAIRAGE.....</b>	<b>5</b>
<b>CHEMINEMENT .....</b>	<b>6</b>
<b>VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT .....</b>	<b>7</b>
<b>PARKING .....</b>	<b>8</b>
<b>PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE.....</b>	<b>9</b>
<b>ASCENSEUR .....</b>	<b>10</b>
<b>ESCALIER ≥ 3 MARCHES .....</b>	<b>11</b>
<b>RAMPE D'ACCÈS .....</b>	<b>12</b>
<b>DISPOSITIF DE COMMANDE.....</b>	<b>13</b>
<b>BANQUE D'ACCUEIL .....</b>	<b>14</b>
<b>PERSONNEL.....</b>	<b>15</b>
<b>TOILETTES .....</b>	<b>16</b>
<b>LAVABO.....</b>	<b>17</b>
<b>SALLE DE RESTAURATION .....</b>	<b>18</b>
<b>SALLE D'EAU (DOUCHE) .....</b>	<b>19</b>

## RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

**Raison sociale :** Groupement d'Intérêt Public Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (GIP IFITS)

**Adresse :** 19, avenue de Maison Blanche

**Code postal :** 93330

**Ville :** Neuilly-sur-Marne

**Téléphone :** 01-49-44-36-00

**Fax :** 01-49-44-36-01

**Site internet :** <https://www.ifits.fr>

**Mél. :** [administration@ifits.fr](mailto:administration@ifits.fr)

**Nom du représentant de la personne morale :** Christine MARCHAL  
(directrice GIP IFITS)

**Siret :** 189 300 189 00017

**Activité Principale Exercée (APE) :** 8542Z – Enseignement supérieur

**Spécialisation :** Formations aux métiers de la santé

**L'établissement fait-il partie de la 5ème catégorie :**

Oui       Non

**Effectif de l'ERP :**

Personnel : 71      Public : 953      Total : 1 024

**L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) :**

Oui       Non

**Existe-il un registre de sécurité :**

Oui       Non

## SIGNALÉTIQUE

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique indiquant les stationnements handicap
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Adaptation des signalétiques extérieures voiture / piéton	Projet prévu à l'été 2024 (marquage au sol à réaliser)	Recherche de financement

## ÉCLAIRAGE

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## CHEMINEMENT

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1,20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie  $\geq 0,15$  m
- Dévers sur les cheminements  $\leq$  à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre  $\leq 2,20$  m sous élément suspendu

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0,40 cm, présence d'un garde-corps

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## PARKING

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 3 places adaptées)
- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3,30 m
- Marquage au sol + signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-



## PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1,70 m – 2,20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0,77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0,90 m et 1,30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques : **Sans Objet**

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## ASCENSEUR

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Conforme à la norme NF EN 81-70/A1 ou plateforme élévatrice selon les normes NF EN 81-41 et NF EN 81-40

Largeur de passage de porte 0,80 m

Dimension minimale de la cabine 1,10 m x 1,40 m

Charge minimale supportée  $\geq$  300 kg

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## ESCALIER ≥ 3 MARCHES

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0,28 et 0,50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante (rigide et continue – hauteur 0,80 m à 1,00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0,17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Remise au propre des BEV et des peintures contrastées sur la première et dernière marche pour les escaliers en extérieurs	2024	Maintenance à réaliser suite à l'usure courante (circulations, intempéries)

## RAMPE D'ACCÈS

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant

Dévers  $\leq$  à 3 %

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## DISPOSITIF DE COMMANDE

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0,90 m et 1,30 m
- Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## BANQUE D'ACCUEIL

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (hauteur 70 cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

### PROJET DE MODIFICATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Refonte du local d'accueil dans l'optique d'une mise en conformité accueil PMR	À partir de 2023	2023 : Réalisation des plans d'études conception par l'architecte (rendu avant fin de l'année) 2024 : Recherche de financement

## PERSONNEL

### CONFORMITÉ :

Oui

Non

Sans objet

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique...)

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

## TOILETTES

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1,50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0,80 m x 1,30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0,80 m à 1,00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0,35 m à 0,40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0,45 m et 0,50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan  $\leq$  0,85 m

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Refonte du bloc des sanitaires dans le couloir des salles de cours 4, 5, 6 et 7 (dont le WC accessible aux personnes à mobilité réduite) + mise en place d'une douche	2023	Travaux en cours (réouverture prévue en octobre 2023)



## LAVABO

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

Espace ou vide sous le lavabo (dimensions minimums : hauteur 70 cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm) + siphon déporté

Hauteur du plan  $\leq$  0,85 m

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Cf. projet d'amélioration « toilettes » page 16	2023	Travaux en cours (réouverture prévue en octobre 2023)

## SALLE DE RESTAURATION

### CONFORMITÉ :

Oui<sup>1</sup>       Non       Sans objet

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1,20 m (entrée / accueil / place adaptée / toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0,90 m – 0,60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0,80 m x 1,30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m
- Hauteur du plan supérieur de table 0,80 m
- Espace vide sous le buffet (hauteur 70 cm, largeur 60 cm, profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes...) adaptée (hauteur entre 0,60 m et 1,30 m, longueur / profondeur 0,50 m)

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Sans objet	-	-

<sup>1</sup> *Plus de service « buffet » depuis la rentrée 2022-2023, mais des réfrigérateurs connectés. Possibilité de passer commande pour les personnes à mobilité réduite.*

## SALLE D'EAU (DOUCHE)

### CONFORMITÉ :

Oui       Non       Sans objet

- Rayon de giration (diamètre 1,50 m), chevauchement du débattement de la porte  $\leq$  0,25 m
- Espace d'usage ou de transfert (0,80 m x 1,30 m)
- Barre de maintien assis / debout (0,80 m à 1,00 m)
- Equipement pour s'asseoir dans la douche
- Hauteur accessible des équipements (0,90 m et 1,30 m)

### PROJET D'AMÉLIORATION :

Nature de la réalisation	Date de réalisation	Commentaires
Cf. projet d'amélioration « toilettes » page 16	2023	Travaux en cours (réouverture prévue en octobre 2023)